



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Via Guglielmo Marconi, 58; PROVINCIA DI TREVISO – *Medaglia d'argento al valore civile*
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d'oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

Tel: 0423 761111 Fax: 0423 761139

E-mail: protocollo.comune.castellodigodego.tv@pecveneto.it

Registro Generale n. 79 del 14-12-2018

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:	ORDINANZA DI CHIUSURA DELL'AUDITORIUM/BIBLIOTECA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.RENIER A CASTELLO DI GODEGO
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) n. 3274 data 20.03.2003 imponeva di eseguire l'indagine di vulnerabilità sismica di livello 1 e 2 sugli edifici che possono assumere rilevanza ai fini sismici tra cui figurano le scuole di ogni ordine e grado;
- Che l'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Treviso - con nota del 10.03.2014 ha sollecitato la redazione delle verifiche sismiche di livello 1 e 2 *“indipendentemente dalla collocazione degli edifici o manufatti strategici nelle zone sismiche 1 o 2”*;
- Che l'Amministrazione Comunale ha proceduto come prescritto incaricando lo Studio Zoncheddu e Associati di Bassano del Grappa (VI) di effettuare l'indagine di vulnerabilità sismica della Scuola secondaria di primo grado G. Renier;
- Che con prot.7254 del 08/08/2014 è stata depositata al Protocollo comunale l'indagine di vulnerabilità sismica della Scuola secondaria di primo grado G. Renier redatta dall'ing. Valter Brunello;
- Che l'analisi della vulnerabilità sismica dell'edificio ha evidenziato che *“l'edificio risulta allo stato di fatto non adeguato sismicamente, risultando un livello di vulnerabilità sull'ordine di 0,2 molto minore del livello minimo di adeguamento pari ad 1”*;
- Che l'analisi ha evidenziato inoltre, che la parete est dell'auditorium risulta particolarmente sensibile alle azioni sismiche e che è quindi opportuno adottare alcune regole per l'utilizzo del locale auditorium;
- Che con ordinanza del Sindaco dott. Pier Antonio Nicoletti n.70 del 29.09.2014 veniva ordinata la regolamentazione dell'uso dell'auditorium presso la scuola secondaria di primo grado “G.Renier”;
- Che sono stati eseguiti i lavori di adeguamento sismico del corpo principale della scuola media G. Renier ad esclusione della zona auditorium/biblioteca ed ala Ovest;

- Che con l'intervento eseguito si sono creati dei giunti al fine di isolare sismicamente i vari corpi di fabbrica
- Che a seguito della nuova situazione strutturale venutasi a creare è risultato necessario eseguire una nuova verifica sismica della parti non adeguate sismicamente;

ESAMINATA la valutazione sismica post interventi prot.547 del 17.01.2017 dello Studio DFG srl di Castelfranco Veneto a firma dell'ing. Pierluigi Brustolon che evidenzia che l'auditorium presenta un indice di rischio sismico $<0,3$ stabilendo un tempo di intervento di 4 anni (a partire dall'anno 2014) come evidenziato nella circolare prot. DPC/SISM0083283 del Dipartimento di Protezione Civile;

VISTE:

- La Circolare prot.DPC/SISM/0083283 del 04.11.2010 del Dipartimento della Protezione Civile ad oggetto "Chiarimenti sulla gestione degli esiti delle verifiche sismiche condotte in ottemperanza all'art.2 comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 23.03.2003;
- Le note della Regione Veneto prot.380222 del 11.09.2014 in merito alle valutazioni sismiche della scuola media G.Renier;
- La nota prot.11825 del 22.12.2014 del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Treviso in merito alle valutazioni sismiche della scuola media G.Renier;

DATO ATTO:

- che non sono stati eseguiti interventi atti a migliorare la vulnerabilità sismica dell'auditorium nei quattro anni successivi alla valutazione sismica iniziale;
- che gli spazi adibiti ad auditorium/ biblioteca potrebbero essere soggetti ad affollamento e sono considerati edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso in base all'allegato B D.G.R. 28/11/2003 n. 3645;

RITENUTO a seguito dei risultati tecnici e di tutte le suddette valutazioni, necessario provvedere al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, in via precauzionale ad interdire l'accesso e l'uso dell'auditorium presso la Scuola secondaria di primo grado G. Renier a far data dal 14.12.2018 fino a data da destinarsi con successivo provvedimento;

VISTO l'art. 54 del D,Lgs 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

Al fine di assicurare l'incolumità personale di quanti utilizzano l'auditorium/biblioteca presso la Scuola secondaria di primo grado G. Renier sita in via Paolo Piazza, per le motivazioni espresse nelle premesse della presente Ordinanza, la relativa chiusura dalla data odierna e comunque fino alla rimozione della situazione di pericolo;

DISPONE

Che l'auditorium/biblioteca presso la Scuola secondaria di primo grado G. Renier sita in via Paolo Piazza siano interdetti ad ogni attività a far data dal 14.12.2018.

La presente ordinanza viene notificata:

- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Loria e Castello di Godego;
- ai Responsabili dei Settori del Comune di Castello di Godego.

Essa è altresì esposta all'Albo Pretorio informatizzato, sul sito internet comunale.

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al TAR del Veneto, L. n. 1034/1971, o entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica D.P.R. n. 1199/1971.

Gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale e della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza del presente provvedimento.

Il Sindaco
DIEGO PARISOTTO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 80/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)